

Znak sprawy ZP.271.2.2022

Wg rozdzielnika

Gmina Szczawin Kościelny

ul. Jana Pawła II 10

09-550 Szczawin Kościelny

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu”

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza kaskadę kotłów wiszących o mocy nie mniejszej jak projektowane?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza kaskadę kotłów wiszących o mocy nie mniejszej jak projektowane.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści odstępstwo od wykonania filarów i fundamentów (wzmocnienie stropu) jeżeli zostaną zastosowane kotły wiszące?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwa w w/w kwestii.

Pytanie 3

Czy zamawiający alternatywnie dopuści zastosowanie kotłów wiszących na zewnętrznej ścianie budynku w zabudowie w formie szafy?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kotłów wiszących na zewnętrznej ścianie budynku w zabudowie w formie szafy.

WÓJT GMINY
Barbara Stepiak
Barbara Stepiak

Sporządziła: E. Kowalska

Wójt Gminy Szczawin Kościelny
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
789246599