

Szczawin Kościelny, dnia 04.10.2023r.

**Gmina Szczawin Kościelny**  
**ul. Jana Pawła II 10**  
**09-550 Szczawin Kościelny**

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania RGPiR.271.10.2023.ZP, którego przedmiotem jest „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny”**

Gmina Szczawin Kościelny przesyła poniżej odpowiedzi dotyczące w/w postępowania.

**Pytanie 1**

Proszę o przedstawienie projektowanego przedmiaru robót dla niniejszego zamówienia.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót, gdyż postępowanie jest w formie zaprojektuj i wybuduj.

**Pytanie 2**

Proszę o wskazanie - jaką liczbę opraw ulicznych LED Zamawiający wymaga na potrzeby wymiany w zamówieniu?

**Odpowiedź 2**

Zgodnie z PFU. Zamawiający nie wymaga wymiany opraw LED. Oprawy LED należy zaprojektować na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach.

**Pytanie 3**

Proszę o informację, czy w zakresie prac instalacyjnych, oprócz samej wymiany opraw, przewidziane są inne prace, takie jak np. wymiana wysięgników, przewodów, zabezpieczeń etc.?

**Odpowiedź 3**

Zgodnie z PFU. Zamawiający nie wymaga wymiany osprzętu. Latarnie ze źródłem LED należy zaprojektować na wskazanych przez Zamawiającego odcinkach.

**Pytanie 4**

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga modernizacji skrzynek oświetleniowych oraz w jakim zakresie (ilość skrzynek, na czym ma polegać modernizacja)

**Odpowiedź 4**

Zgodnie z PFU. Zamawiający nie wymaga modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania oświetlenia dla odcinków drogowych podanych w PFU. Modernizacja polega tu na poprawie parametrów świetlnych dróg.

**Pytanie 5**

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kompensacji mocy biernej oraz jak ma ona zostać zrealizowana.

**Odpowiedź 5**

Obwody oświetleniowe należy tak zaprojektować, aby możliwie w jak największym stopniu wyeliminować moc bierną.

**Pytanie 6**

Proszę o dokładne określenie jakich urządzeń wymaga Zamawiający w ramach projektu i posadowienia 75 lamp solarnych (czy ma być to pełna instalacja OZE ze słupami, lampami, etc).

**Odpowiedź 6**

Zamawiający wymaga, aby była to latarnia wyposażona w panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem, lampę LED, słup, fundament, wysięgnik, okablowanie.

**Pytanie 7**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą karta katalogowych proponowanych opraw oświetleniowych ulicznych LED oraz deklaracji UE i certyfikatu ENEC oraz ENEC+ na potwierdzenie parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego w specyfikacji. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie wymagając żadnych środków na potwierdzenie zgodności proponowanych opraw z opisem w dokumentacji przetargowej - nie jest w stanie sprawdzić czy Wykonawca proponuje sprzęt oświetleniowy zgodny ze specyfikacjami do zamówienia, a zatem nie jest w stanie prawidłowo porównać ofert różnych Wykonawców.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w zakresie dotyczącym wniosku o wyjaśnienie SWZ.